

COMUNE DI QUATTRO CASTELLA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 35 DEL 12-10-2021

Oggetto: ATTIVAZIONE ANTICIPAZIONE ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEL COMUNE DI QUATTRO CASTELLA

IL SINDACO

DATO atto che ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 16.04.2013 n. 74, commi 2 e 3, per le zone territoriali individuate alla lettera E, tra le quali è compreso il Comune di Quattro Castella, i tempi di attivazione previsti degli impianti termici vanno dal 15/10 al 15/04 dell'anno successivo per una durata giornaliera di 14 ore;

VISTO CHE al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;

CONSIDERATO che le succitate limitazioni relative al periodo annuale di esercizio ed alla durata giornaliera di attivazione non si applicano alle seguenti categorie di edifici:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico – dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali ed assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;

PRESO ATTO che l'art. 5 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.74 consente ai Sindaci, con propria ordinanza, di ampliare i periodi annuali e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici a fronte di comprovate esigenze

Valutate le condizioni meteorologiche attuali e le previsioni per i prossimi giorni con temperature minime in abbassamento

AUTORIZZA

Su tutto il territorio comunale l'attivazione anticipata degli impianti di riscaldamento a decorrere dal 13.10.2020, per una durata giornaliera non superiore le 7 ore, ad eccezione delle categorie di edifici in premessa indicati.

Si invita la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare i 20°C negli ambienti residenziali e i 18°C in quelli produttivi.

DISPONE CHE

Il presente atto sia pubblicato all'Albo on Line e ne venga data diffusione attraverso la pubblicazione sul Sito Internet del Comune di Quattro Castella.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to OLMI ALBERTO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13-10-2021 al 28-10-2021

Lì 13-10-2021

IL SINDACO
F.to OLMI ALBERTO